



アンカー引張試験(施工状況確認)

アンカー引張試験報告書

8-2 試験器具



項目	内容
試験機	ボリメタル製ポンプ
試験機アンカー	34-16 SU3304
標準荷重	20.0 KN
最大荷重	20.0 KN
変位値	0.20 mm
試験確認状況	

9. 試験結果

試験の条件は既述にて確認し下記にて決定した。

試験箇所	供試体種類	標準荷重	試験状況	最大荷重	変位値	合格
1号機 ボリメタル製ポンプ	標準系アンカー 34-16 SU3304	20.0 KN	異常なし	20.0 KN	0.20 mm	合格
2号機 ボリメタル製ポンプ	標準系アンカー 34-16 SU3304	12.0 KN	異常なし	12.0 KN	0.15 mm	合格
3号機 ボリメタル製ポンプ	標準系アンカー 34-16 SU3304	12.0 KN	異常なし	12.0 KN	0.10 mm	合格
4号機 ボリメタル製ポンプ	標準系アンカー 34-16 SU3304	20.0 KN	異常なし	20.0 KN	0.20 mm	合格
5号機 ボリメタル製ポンプ	標準系アンカー 34-16 SU3304	17.0 KN	異常あり	17.0 KN	0.20 mm	不合格



項目	内容
試験機	ボリメタル製ポンプ
試験機アンカー	34-16 SU3304
標準荷重	20.0 KN
最大荷重	20.0 KN
変位値	0.20 mm
試験確認状況	

10. 考察

今回の試験では、全ての打設箇所において標準荷重(指定引張荷重)以上に達し、目視によるアンカーの抜け出し、その他の異常は認められなかった。

11. 添付資料

① 試験器具

会社名 中央株式会社
〒110-0022 東京都港区南青山4-15-20
TEL:03-541-4710 FAX:03-541-9773
所在地 [REDACTED]
保有資格 第一種施工員(埋込型アンカー)施工士



項目	内容
試験機	ボリメタル製ポンプ
試験機アンカー	34-16 SU3304
標準荷重	20.0 KN
最大荷重	20.0 KN
変位値	0.20 mm
試験確認状況	